



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CASA CIVIL

São Paulo, de de 2015

CC-ATL nº 299/2015

Senhor 1º Secretário

Tendo em vista o disposto no artigo 20, inciso XVI, da Constituição do Estado, venho transmitir a essa ilustre Assembleia, por intermédio de Vossa Excelência, manifestação a respeito da matéria relativa ao Requerimento de Informação nº 143/2015, do Deputado Luiz Carlos Gondim.

Reitero a Vossa Excelência os protestos de minha alta consideração.

Edson Aparecido dos Santos
SECRETÁRIO - CHEFE DA CASA CIVIL

A Sua Excelência o Senhor Deputado Enio Tatto, 1º Secretário da Egrégia Mesa da Assembleia Legislativa do Estado.



GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
GABINETE DO SECRETÁRIO E ASSESSORIAS

Ofício SAP/GS nº 879/2015
LG/MNPB/aca

São Paulo, 16 de junho de 2015

Senhora Procuradora,

Em atenção aos termos do requerimento de Informação nº 0143/2015, de autoria do deputado Luiz Carlos Godin, encaminho a Vossa Senhoria a informação ATG nº 372/2015, da Assessoria Técnica desta Pasta, que aprovo e trata do assunto objeto do presente.

Aproveito a oportunidade para apresentar protestos de elevada estima e distinta consideração.

LOURIVAL GOMES

Secretário de Estado

Ilustríssima Senhora

Doutora **ANADIL ABUJABRA AMORIM**

Procuradora do Estado Assessora

Respondendo pelo Expediente da Assessoria Técnico-Legislativa

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
GABINETE DO SECRETÁRIO E ASSESSORIAS

INTERESSADO: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO Nº 0143/2015 DE
AUTORIA DO DEPUTADO LUIZ CARLOS GODIM

INFORMAÇÃO SAP/ ATG nº 352/2015

Senhora Dirigente,

O Deputado Luis Carlos Gondim apresenta o Requerimento de Informação nº 0143/2015, com o seguinte questionamento:

1) **Por que os dejetos (esgoto) da Penitenciária de Cerqueira César estão sendo jogados a céu aberto, entre a Penitenciária e os trilhos que ligam a cidade de Avaré até Cerqueira César, contaminando os mananciais e nascentes desta cidade?**

2) **Quais providências serão tomadas em caráter de urgência?**

Em 16 e 17/03/2015, foi realizada vistoria conjunta entre o Eng. Hugo Vieira dos Santos e o Eng. Ivaldo (SAP) sendo constatado que entre os poços de visita (PV) 101 a 105 (1200m) não haviam declividade suficiente para escoamento do esgoto. Para tanto, a Contratada, Consórcio Galvão Constran foi notificada a efetuar a correção do trecho indicado. Próximo a estes PV's encontram-se Condomínios Residenciais os quais contribuem com essa vazão, aumentando o volume de esgoto a ser lançado.

**SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
GABINETE DO SECRETÁRIO E ASSESSORIAS**

Cabe ressaltar que nas ocorrências de chuvas há também a contribuição das águas pluviais provindas das residências locais, em razão de não haver naquele local, rede de coleta de águas pluviais executada pelo Município. Essas situações trazem, como consequência, o transbordamento dos PV's no local com o deslocamento das respectivas tampas. O Consórcio Galvão Constran está efetuando as correções.

Conforme consignado, em reunião realizada com o Sr. Prefeito de Cerqueira César e o Sr. Secretário desta pasta em dezembro/2014, no qual houve a participação do Eng. Ivaldo, a Secretaria da Administração Penitenciária se comprometeu em executar uma linha de emissário pressurizado paralela a já existente com tubulação de 150mm de diâmetro.

O Sr. Secretário solicitou que após a conclusão do novo emissário, o já existente de 100mm de diâmetro, seja repassado para Fundação Casa para administração e manutenção, sendo separado do emissário novo que atenderá as unidades prisionais. A Fundação Casa terá que executar uma nova estação elevatória, quadro de comando elétricos individuais e conjunto motor bomba.

Com relação a nova linha do emissário proposta, foi concluído o projeto básico que contempla a execução de tubulação pressurizada numa extensão de 1.800m, em tubo de FOFO de 150mm, a ser implantada paralelamente a linha de emissário já existente (100mm), com a anuência do Sr. Prefeito. O custo orçado para execução destes serviços monta aproximadamente em R\$ 619.921,36 (seiscentos e dezenove mil, novecentos e vinte e um reais e trinta e seis centavos), cujo prazo de execução se dará em 02 (dois) meses.

Informo que foi realizada a abertura do Convite BEC na data de 14-05-2015, para aquisição de 03 (três) bombas para utilização na elevatória da Estação de Tratamento de Esgoto daquela Unidade Prisional, a qual é responsável pelo escoamento do esgoto tratado da Penitenciária, do CDP de Cerqueira César e das 03 (três)

**SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
GABINETE DO SECRETÁRIO E ASSESSORIAS**

foi homologada em 20-05-2015, e por tratar-se de bomba de alto valor a empresa vencedora informou que não mantém estoque e que as mesmas seriam produzidas, solicitando assim 60 dias de prorrogação de prazo para entrega.

O vazamento do esgoto tratado está solucionado desde 27-04-2015, pois a unidade conseguiu 02 (duas) bombas as quais foram adaptadas ao sistema para a remessa do esgoto tratado para a rede do município de Cerqueira César.

Cumpra ainda informar que nesta data, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo realizou vistoria no sistema de tratamento de esgoto das unidades prisionais e da Fundação CASA de Cerqueira César, emitindo o auto de inspeção nº 1633080, constatando que o sistema se encontra em pleno funcionamento não havendo nenhum indício de vazamento e / ou mau funcionamento no perímetro da área onde está localizado o coletor de esgotos. (cópia anexa)

É com estas informações que submetemos a presente à apreciação superior com proposta de retorno à origem para ciência do interessado.

Corpo Técnico, 16 de junho de 2015.



Alessandra Cristina Arruda
Assistente Técnico II

De acordo.

Encaminhe-se à apreciação do senhor Secretário da Pasta.

Assessoria Técnica, 16 de junho de 2015.



MARIANA NOEMI PINA DE BRANGER

Dirigente da Assessoria Técnica de Gabinete



19

Hora	
Início	Término
12:10	15:55

AI
Nº 1633080

Data
16/05/15

AUTO DE INSPEÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DA PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA

Nome: SECRETARIA DO ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
 CNPJ / CPF Nº: _____
 Endereço: Rodovia Satim Antonio Curral - SP 245 - Km 21
 Complemento: PENITENCIARIA
 Bairro: ZONA RURAL CEP: 18760-000 Município: CERQUEIRA CETAS
 Número: 5/N

ATIVIDADE PRINCIPAL

Descrição: SEGURANÇA e ORDEM pública
 Código CNAE: _____

BACIA HIDROGRÁFICA

Código: AR Descrição: Parapanema Alto Classe: _____

UGRHI

Código: 17 Descrição: Médio Parapanema

OBJETIVO DA INSPEÇÃO

Fiscalização e Controle de Fontes de Poluição

AR AGUA SOLO RUIDO/ VIBRAÇÃO LICENCIAMENTO VEGETACAO NATIVA APP APM RECLAMACAO

CONSTATAÇÕES

Nesta data foi visitado o sistema de tratamento de efluentes da Penitenciária de Cerqueira Cesar que se encontra em pleno funcionamento.

Foi inspecionado todo o sistema da Estação de Tratamento que se encontra regularmente operando e recebendo os efluentes industriais do CDP e Fundação Casa. Há que se consignar que o tratamento físico-químico de efluentes está em funcionamento e os parâmetros da água e do ar estão dentro dos limites estabelecidos, não há nenhum indício de contaminação e em pleno funcionamento do sistema.

AGENTE CREDENCIADO

Unidade: AGÊNCIA AMBIENTAL DE AVARE Nº Registro: _____
 Endereço: Av. Governador Maria Caves, 925
Via Industrial - Avare - SP
F: (14) 3732-4000 - CEP: 18.705-851
 Engº Agrº Ulisses K. Ohno
 Reg. 71.7347-9
 CREA: 5081108278

CIÊNCIA

Data: 16/06/2015
 Nome: CARLOS EDUARDO ZANLUCHI
Diretor Técnico III
RG: 25.069.255