



- 1 - DIMENSÕES E ELEVAÇÕES EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO CONTRÁRIO.
- 2 - TUBO DE IFO CLASSE K-9, JUNTA ELÁSTICA, REVESTIMENTO INTERNO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, REVESTIMENTO EXTERNO ZINCO E EPOXI DE ACORDO COM A NBR 7675/2005.
- 3 - PARA DETALHES DO PAVIMENTO E DRENO VER DESENHOS DE- 15.11.000-P05/011 AO 013.
- 4 - PARA DETALHES DE DRENO E LAJE DA CAULETA DE TÚNEIS VER NO DES. DE-15.10.000-C02/001.

[illegible]