



*COMPRIENTO MÁXIMO ADOTADO DOS TUBOS SERÁ DE 6,00m

TR 12 - TEE RADIAL Ø 12" x 6"
TR 16 - TEE RADIAL Ø 16" x 6"
TR 20 - TEE RADIAL Ø 20" x 6"
CG - CAIXA COM GRELHA
C-12/15 - CURVA 15" Ø 12"
C-16/15 - CURVA 15" Ø 16"
C-20/10 - CURVA 10" Ø 20"
C-20/15 - CURVA 15" Ø 20"
C-20/22,5 - CURVA 22,5" Ø 20"
S-22 - SUPORTE PARA TUBULAÇÃO Ø 12"
S-24 - SUPORTE PARA TUBULAÇÃO Ø 16"
S-26 - SUPORTE PARA TUBULAÇÃO Ø 20"
M-2 - SUPORTE PARA TUBULAÇÃO Ø 12"
M-4 - SUPORTE PARA TUBULAÇÃO Ø 16"
M-6 - SUPORTE PARA TUBULAÇÃO Ø 20"

- 1. MEDIDAS EM CENTÍMETRO, EXCETO QUANDO INDICADO;
- 2. A DECLIVIDADE DA TUBULAÇÃO ACOMPANHA A DECLIVIDADE DO TABELUÁRIO DA OBRA DE ARTE, EXCETO QUANDO INDICADO;
- 3. OS FUROS NÃO UTILIZADOS DEVERÃO SER PREENCHIDOS COM CONCRETO MAGRO
- 4. GRELHA DE FERRO FUNDIDO (RUPATURA +250 KI) 41 x 41cm (30x30cm LIVRE), COM TRAVAMENTO ANTIFURTO;
- 5. TUBOS E CONEXÕES DE AÇO CARBONO, CONFORME ASTM A-134; ASTM A36, AWWA C200
ASTM A104, A106, A183, A213, A285, A334, A358, A360, A368, A387, A500, COM COSTURA HELICOIDAL
POR ARCO SUBMERSO INTERNO E EXTERNO; EXTREMIDADES COM ANEL PARA
ACOPLEAMENTO, ACABAMENTO INTERNO E EXTERNO GALVANIZADO E ZINCO CONFORME
NBR 15575-1, COM REVESTIMENTO A CORROSÃO POR GRAVIDADE
- 6. ACOPLEAMENTO MECÂNICO, CONFORME AWWA C806, EM FERRO FUNDIDO NODULAR
ASTM A536 Gr 65-45.1, ACABAMENTO PINTADO EM PRIMER UOX 300 ou 304, ZINCO VERMELHO;
PARAFUSOS E PORCAS EM AÇO SAE 1045 CONFORME ASTM A307, ACABAMENTO
PINTADO EM AÇO CONFORME ASTM A100, COM VEDAÇÃO EM BORRACHA NITRILICA (NBR) ou EPDM, CONFORME ASTM D-2000;
- 7. QUANDO DA EXECUÇÃO DA OBRA, SE HOUVER NECESSIDADE DE CORTE OU SOLDA DAS
TUBULAÇÕES, REFEZAR À GALVANIZAÇÃO A FRIO DOS LOCAIS AFETADOS COM PRODUTOS
CZC OU ZINCO
- 8. CONEXÃO FLEXÍVEL EM BORRACHA NITRILICA (NBR) ou EPDM, CONFORME
ASTM D-2000, COM 2 ABRAÇADEIRAS EM AÇO INOX AISI 300 ou 304, PARA ABSORVER
DILATAÇÃO DAS TUBULAÇÕES DE 10% A 15% DO TUBO
- 9. DETALHES DE DRENAGEM DE TABELEIROS, VER OS SEUS DESENHOS:
 - VER PREG-DE-H03001 - DETALHES PARA OAE PRE MOLDAADA,
 - VER PREG-DE-H03002 - DETALHES PARA OAE MOLDADA INLOCO,
 - VER PREG-DE-H03003 e 004 - DETALHES PARA TUBULAÇÕES
- 10. PARA IMPLANTAÇÃO DOS FUROS DE DRENAGEM DE OAE COM ESPAÇAMENTOS MENORES
que 5,00m, DEVERÁ SER EXECUTADO O REFORÇO NA VIGA, CONFORME PREG-DE-C010114
- 11. DEVIDO À TRANSPOSIÇÃO DA OAE 109 DA BORDA ESQUERDA PARA A DIREITA DA PISTA
DE ARRUMAÇÃO DE TUBULAÇÕES, OS TIRANTES DE 2,00, OS TIRANTES DOS SUPORTES
DEVERÃO TER AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS:

(*) COMPRIMENTO A SER AJUSTADO NA MONTAGEM.

OAE - PT		CÓDIGO: DE-15.11.109-H03/005	REVISÃO B
ESC: INDICADA	LOTE 01		
	PROJ. 071		