PERFIL DO BUEIRO NA EST. 7+12,50 (RELOC. "ESCOLA")



SEÇÃO 1

CANAL TRAPEZOIDAL REVESTIDO COM GABIÕES TIPO MANTA

ESC. 1:50



SEÇÃO 2

CANAL TRAPEZOIDAL REVESTIDO COM GABIÕES TIPO MANTA

ESC. 1:50



LEGENDA:

- ARGILA ORGÂNICA
- ARGILA ARENOSA
- AREIA FINA
- SILTE ARGILOSO

NOTAS:

1. COTAS E DIMENSÕES EM METRO.
2. DETALHES DE ASSENTAMENTO DE BERÇOS DE BUEIROS TUBULARES, VER DESENHO PP-DE-H07/072.
3. CLASSE DOS TUBOS DE ACORDO COM NBR-8890/2007 DA ABNT.
4. OS GABIÕES UTILIZADOS DEVEM TER TELA RECOBERTA COM PVC, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,40mm, DE ACORDO COM A NBR-10514/88.
5. POR DEBAIXO DA BASE DAS ESTRUTURAS DE DRENAGEM, CASO SEJAM IDENTIFICADAS ARGILAS MOLES ORGÂNICAS E/OU COM MATÉRIAS ORGÂNICAS, ATERROS LANÇADOS INCONSOLIDADOS E AREIAS MUITO ARGILOSAS FOFAS SATURADAS, ESTAS DEVERÃO SER REMOVIDAS, APÓS APROVAÇÃO E LIBERAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DA OBRA. NESTE CASO, ANTES DE SE EXECUTAR O BERÇO DO BUEIRO, LANÇAR UMA CAMADA INICIAL DE RACHÃO COMPACTADA CONTRA O TERRENO (AGULHADA).
6. NO CASO DE OCORRER MACIÇO ROCHOSO AFLORANDO NO NÍVEL DE APOIO DO BUEIRO OU GALERIA, EXECUTAR UMA SOBRE-ESCAVAÇÃO COM 50 cm E PREENCHER COM ATERRO COMPACTADO.
7. O ATERRO COMPACTADO SÓ PODERÁ SER EXECUTADO EM ZONAS TOTALMENTE DRENADAS E SECAS.
8. AS COTAS DEVERÃO SER CONFIRMADAS EM CAMPO E AS DECLIVIDADES DE PROJETO DEVERÃO SER MANTIDAS .

Nº	DISCRIMINAÇÃO	REVISOR	VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE	CÓDIGO	OBJETO
B	SEÇÃO DA RELOCAÇÃO ESCOLA, COTA DO BUEIRO Ø 1,50	ANTONIO C. DE MARTN 10/13	MARIA BEATRIZ S. NUNES 10/13 / ANTONIO CAVAGLIANO 10/13	DE-15.15.000-F02/007	TRAÇADO EM PLANTA

REVISÕES — DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

consórcio planservi engenharia / TYPSA ENGECORPS

PROJ.	GUILHERME PEEV DOS SANTOS	08/13
COORD. ÁREA	ANTONIO C. DE MARTN	
COORD. PROJ	EDISON DOS SANTOS	
RESP.TEC.	EDISON DOS SANTOS CREA: 060040/D	

VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DERSA

EG/DIPRO	ANTONIO CAVAGLIANO	08/13
EG/DECOP	MARIA BEATRIZ S. NUNES	08/13
	JOSÉ LUIZ RIZZO	

ESTA FOLHA É PROPRIEDADE DA DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S. A., E SEU CONTEÚDO NÃO PODE SER COPIADO OU REVELADO A TERCEIROS.
A LIBERAÇÃO OU A VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DESTE DOCUMENTO NÃO EXIME A PROJETISTA DE SUA RESPONSABILIDADE SOBRE O MESMO.

DERSA Desenvolvimento Rodoviário S. A.

EMPREENDIMENTO: RODOANEL MÁRIO COVAS — TRECHO: 15-NORTE SUBTRECHO: 000

OBJETO: PERFIL DE BUEIRO

LOCAL: EST. 7+12,50 (RELOC. "ESCOLA")

ESC: 1:200	LOTE 5	CÓDIGO: DE-15.15.000-H06/012	REVISÃO B
	PROJ. 073		