

São Paulo, 29/ NOV/ 1976

A N E X O - ACONDIÇÕES TÉCNICAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL POR
ATACADO PARA O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES.

A - Informações básicas sobre o Sistema de Distribuição do Permissionário.

1 - SETORIZAÇÃO

. Planta Geral de Mogi das Cruzes - desenho 1

2 - CARACTERIZAÇÃO FÍSICA DOS SETORES. Caracterização Física dos limites de pressões e das locações
dos reservatórios e das estações de tratamento d'água .

desenhos : -

2.1; 2.2; 2.2A; 2.3; 2.4; 2.5;

2.6; 2.7; 2.8; 2.9; 2.10; e 2.11.

. Reservatórios de :-

- Setor Vila Natal - desenho 3.1

- Setor Bráz Cubas - desenho 3.2

- Santo Angelo - desenho 3.3

- Taiapuêba - desenho 3.4

- Sabauna - desenho 3.5

. Estações de Tratamento d'água de :-

E T A de Sabauna - desenho 3.5

E T A de Mogi das Cruzes - desenho 3.6

. Estação Elevatória de Santo Angelo - desenho 3.7

. A situação dos Reservatórios e Redes - Tabela 1

. A situação do número de ligações e dos consumos - Tabela 2



São Paulo, 29/ NOV/ 1976

B - Informações básicas sobre o Sistema Adutor da SABESP e Pontos de Entrega e Órgãos de Controle e Medição.

1 - CARACTERIZAÇÃO FÍSICA DAS ADUTORAS


- . Planta Geral de Mogi das Cruzes - desenho 1
- . Caracterização física dos setores - desenhos :
2.1; 2.2; 2.2A; 2.3; 2.4; 2.5;
2.6; 2.7; 2.8; 2.9; 2.10; e 2.11.

2 - CARACTERIZAÇÃO DOS PONTOS DE ENTREGA E VAZÕES MÉDIAS DE ENTREGA.

- . Planta Geral de Mogi das Cruzes - desenho 1
- . Caracterização Física dos Setores - desenhos :
2.1; 2.2; 2.2A; 2.3; 2.4; 2.5;
2.6; 2.7; 2.8; 2.9; 2.10 e 2.11.
- . Reservatórios de : -
 - Setor de Vila Natal - desenho 3.1
 - Setor de Brás Cubas - desenho 3.2
 - Santo Angelo - desenho 3.3
 - Taiapubaba - desenho 3.4
- . Local de entrega e vazão média diária - Tabela 3.

3 - CARACTERIZAÇÃO FÍSICA DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE E MEDIÇÃO.

- . Planta Geral de Mogi das Cruzes - desenho 1
- . Caracterização Física dos Setores - desenhos :
2.1; 2.2; 2.2A; 2.3; 2.4; 2.5;
2.6; 2.7; 2.8; 2.9; 2.10 e 2.11.
- . Reservatórios de :
 - Setor de Brás Cubas - desenho 3.2



- Santo Angelo - desenho 3.3
- Taiapuêba - desenho 3.4

• Local de Medição - Endereço

P M - 1 - Rua C - Jardim Santa Tereza

P M - 2 - Rua K - Jardim Santa Tereza (a instalar)

P M - 3 - Sanatório de Santo Angelo (para D A E E)

P M - 4 - Estrada do Rio Grande (Reservatório de Santo Angelo).

P M - 5 - Km 81 da Estrada Taiapuêba - Ouro Fino Paulista (S P - 43).

C - Desenhos

- Planta Geral de Mogi das Cruzes -- escala 1:50.000 ,
desenho 1 - folha 1/20.

- Caracterização Física dos Setores - escala 1:10.000 ,
desenhos : -

2.1; 2.2; 2.2A; 2.3; 2.4; 2.5;
2.6; 2.7; 2.8; 2.9; 2.10 e 2.11.

folhas : -

2/20; 3/20; 4/20; 5/20; 6/20; 7/20;
8/20; 9/20; 10/20; 11/20; 12/20 e 13/20.

- Reservatórios de : -

- Setor Vila Natal - escala 1:300 ,
desenho 3.1 - folha 14/20.

- Setor Bráz Cubas - escala 1:500 ,
desenho 3.2 - folha 15/20.

- Santo Angelo - escala 1:500 ,
desenho 3.3 - folha 16/20.



São Paulo, 29/ NOV/ 1976

- Taiapueba - sem escala ,
desenho 3.4 - folha 17/20.

- e E T A da Sabauna - sem escala ,
desenho 3.5 - folha 18/20.

• Estação de Tratamento da Água de Mogi das Cruzes - escala 1:500,
desenho 3.6 - folha 19/20.

• Estação Elevatória de Santo Angelo - escala 1:50 ,
desenho 3.7 - folha 20/20.

1. Reservatório Semi Enterrado

. Lâmina d'água

. Capacidade

2. Reservatório Elevado (Torre)

. Capacidade

RESERVATÓRIO DE BRAS COIAS

1. Reservatório Semi Enterrado

. Lâmina d'água

. Capacidade

2. Reservatório Elevado (Torre)

. Capacidade

* Em construção.



São Paulo, 29/ NOV/ 1976

MUNICÍPIO: MOGI DAS CRUZESASSUNTO: CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POR ATACADOTABELA 1

INSTALAÇÕES	SITUAÇÃO EM 31/05/76	SITUAÇÃO EM
RESERVATÓRIO DE VILA NATAL 1. Reservatório Semi Enterrado . Lâmina d'água . Capacidade 2. Reservatório Elevado (Torre) . Capacidade	0 - 4,00 m 15.000 m3 300 m3	
RESERVATÓRIO DE BRÁS CUBAS 1. Reservatório Semi Enterrado* . Lâmina d'água . Capacidade 2. Reservatório Elevado (Torre) . Capacidade	0 - 4,00 m 20.000 m3 300 m3	

* Em construção.



São Paulo, 29/ NOV/ 1976

MUNICÍPIO: MOGI DAS CRUZESASSUNTO: CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POR ATACADOTABELA 2

DADOS	SITUAÇÃO EM 31/03/76	SITUAÇÃO EM
Consumo Médio Diário do Município (todos os setores)	23.350 m3/dia	
Número de ligações (todos os setores)	19.573 lig.	
Consumo Médio por ligação/dia (todos os setores)	1,19 m3/dia/lig.	

Extensão da Rede de Água em 31/12/75 - 223 km

OBS.: Informações obtidas junto ao SEMAE - Mogi das Cruzes

São Paulo, 29/ NOV/ 1976

TABELA - 3

MUNICIPIO - MOGI DAS CRUZES

ASSUNTO - FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL POR ATACADO

LOCAL DE ENTREGA (Codificação do ponto de entrega)	ENDEREÇO	SETOR	VAZÃO MÉDIA DIÁRIA m ³ /s.
PE - 1	Rua C - Jardim Santa Tereza	Braz Cubas	
PE - 2	Sanatório Santo Ângelo	Braz Cubas	
PE - 3	D A E E (Sanatório de Santo Ângelo)	Braz Cubas	
PE - 4	Km 81 - SP-43 (Estrada Taiapuêba-Ouro Fino)	—	
PEF - 1	Ruas C e E - Jardim / Santa Tereza	Braz Cubas	
PEF - 2	Ruas Prof. Emílio Ferrari e Dr. Otávio Salassa	Vila Natal	
PEF - 3	Próximo ao Km 81 -SP-43 (Estrada Taiapuêba - Ouro Fino)	—	

PE - Ponto de entrega atual

PEF -Ponto de entrega futuro

