



Governo do Estado de São Paulo
Casa Civil
Gabinete do Secretário da Casa Civil

OFÍCIO

Número de Referência: RI-070/2022

Interessado: Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo

Assunto: Requerimento de informação 070/2022 - Deputado Douglas Garcia

Ofício nº 1845/2022/SGL/CC

Ao Exmo. Senhor Deputado LUIZ FERNANDO
1º Secretário
Mesa da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo

Senhor Deputado,

Com fundamento no artigo 20, inciso XVI da Constituição do Estado de São Paulo, encaminho as informações prestadas pela Secretaria da Justiça e Cidadania em atendimento ao Requerimento acima citado, de autoria do Deputado Douglas Garcia.


Atenciosamente,

São Paulo, 22 de março de 2022.

Cauê Macris
Secretário de Estado
Gabinete do Secretário da Casa Civil

Classif. documental

006.01.10.003



CCOFI202200080A



De: Ana Lúcia da Costa Negreiros
Respondendo pela Chefia de Gabinete da Presidência da Fundação CASA

Para: Fernando José da Costa
Secretário da Justiça e Cidadania

Assunto: Requerimento de Informação nº 70/2022
Autoria: Deputado Douglas Garcia
Interessado: Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo

São Paulo, 24 de fevereiro de 2022.

Senhor Secretário,

Trata-se de Requerimento de Informação nº 70 de 2022, solicitando informações acerca da falta de água na Fundação CASA de Ribeirão Preto.

QUESTIONAMENTO E JUSTIFICATIVA:

De acordo com informações recebidas pelo parlamentar, há meses, a Fundação CASA de Ribeirão Preto é atendida por caminhões pipa por conta da falta d'água. Por quais motivos isso está ocorrendo? Quais medidas têm sido tomadas para solucionar o referido problema? Há previsão para que a situação seja normalizada? Qual?

R. O Complexo Ribeirão Preto passou durante o ano de 2021 por problemas gerados pela diminuição da produção de água do poço artesiano. Assunto bastante tratado entre os gestores da Divisão Regional Norte – DRN, desta Fundação, e dos Centros de Atendimento subordinados, a fim de manter todos os servidores orientados e acolhidos pelas ações propostas pela Regional.

Desde o começo da escassez de água, a referida Regional promoveu contratação de caminhões pipa, que fizeram com que a rotina do Complexo se mantivesse sob controle. Para se ter ideia, de abril a dezembro/2021 foram contratados 395 caminhões de 15.000 litros cada, além desse fornecimento, continuaram sendo atendidos pela água produzida pelo poço profundo, sendo os caminhões um complemento.

Em janeiro de 2022 o novo poço foi colocado em funcionamento e desde então a situação está normalizada, sem necessidade de nenhuma intervenção de caminhões pipa e sem relatos de falta d'água.

O volume de água produzido desde a perfuração e iniciação do abastecimento pelo poço novo é de 17.000 litros por hora, ou seja, o equivalente a 408.000 litros por dia. A demanda do Complexo é de 200.000 litros por dia em média, sendo assim, não há falta d'água no local.

Ana Lúcia da Costa Negreiros
Respondendo pela Chefia de Gabinete

Acolho.
Encaminhe-se ao SIALE.



Fernando José da Costa
Secretário da Justiça e Cidadania