

Governo do Estado de São Paulo

Casa Civil
Gabinete do Secretário da Casa Civil

OFÍCIO

Número de Referência: RI - 417/2022

Interessado: Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo

Assunto: Requerimento de Informação 417/2022 - Deputado Maurici

Ofício nº 5143/2022/SGL/CC

Ao Exmo. Senhor Deputado LUIZ FERNANDO 1º Secretário Mesa da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo


Senhor Deputado,

Com fundamento no artigo 20, inciso XVI da Constituição do Estado de São Paulo, encaminho as informações prestadas pela Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente em atendimento ao Requerimento acima citado, de autoria do Deputado Maurici.

Atenciosamente,

São Paulo, 20 de julho de 2022.

Cauê Macris Secretário de Estado Gabinete do Secretário da Casa Civil







GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE GABINETE DO SECRETÁRIO

São Paulo, O de Pulho

OFÍCIO SIMA/GAB/+Y+

Ref.: Requerimento de Informação nº 417, de 2022.

Senhor Secretário.

Por meio do Requerimento de Informação nº 417, de 2022, o nobre Deputado Estadual Maurici, oficiou esta Secretaria de Estado, requerendo informações sobre a falta de escoamento da rede de esgoto e água fluvial na Rua 18 de julho, no Bairro Jardim Vista Alegre na Cidade de Embu das Artes.

Em conformidade com o disposto no Decreto nº 62.106, de 15 de julho de 2016 (SIALE), e em atendimento ao artigo 20, inciso XVI, da Constituição Estadual, anexo Nota Técnica, prestada pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP, em resposta ao formulado pelo Parlamentar.

Aproveito a oportunidade para apresentar protestos de estima e consideração.

> FERNANDO CHUCRE Secretário de Estado de Infraestrutura e Meio Ambiente

Excelentíssimo Senhor

CAUÊ MACRIS

Secretário - Chefe da Casa Civil Palácio dos Bandeirantes São Paulo - SP

JA/AP - SIMA.042822/2022-68

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP Diretoria Metropolitana Rua Costa Carvalho, 300 - Pinheiros - CEP 05429-900 - São Paulo - SP www.sabesp.com.br

São Paulo, 20 de junho de 2022.

NOTA TÉCNICA

Falta de escoamento da rede de esgoto e água fluvial na Rua 18 de Julho, no bairro Jardim Vista Alegre na Cidade de Embu das Artes.

Em atenção à solicitação em referência, temos a informar que nesta data foi realizada vistoria no local, através da OS nº 2220421804, onde constatou-se rede de esgoto operando normalmente, conforme fotos 1 e 2 a seguir apresentadas:



Potos 1 e 2 - Rede de Esgoto em operação normal

Na oportunidade, o morador do imóvel nº 1790, Sr. Benjamim Duarte dos Santos, nos prinformou reclamações referentes a galerias de águas pluviais e bocas de lobo obstruídas, conforme fotos 3 e 4 a seguir apresentadas:

Fotos 3 e 4 - Galeria de Águas Pluviais e Boca de Lobo obstruídas

Fotos 3 e 4 - Galeria de Águas Pluviais e Boca de Lobo obstruídas

Fotos 3 e 4 - Galeria de Águas Pluviais e Boca de Lobo obstruídas

Fotos 3 e 4 - Galeria de Águas Pluviais e Boca de Lobo obstruídas

Fotos 3 e 4 - Galeria de Águas e Esgoto UGR Guarapiranga - MSG

Gerente de Manutenção de Água e Esgoto UGR Guarapiranga - MSG

**JUNION VOIS VOID VIII DE STATE DE S







Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://assinaturasabesp.1doc.com.br/verificacao/D94F-FF52-2DFC-73C9 e informe o código D94F-FF52-2DFC-73C9





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D94F-FF52-2DFC-73C9

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✓ FRANCISCO GRACIANO DA SILVA JUNIOR (CPF 107.XXX.XXX-78) em 20/06/2022 16:59:51 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

FERNANDO FLORES CATTA PRETA (CPF 101.XXX.XXX-04) em 20/06/2022 17:01:26 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://assinaturasabesp.1doc.com.br/verificacao/D94F-FF52-2DFC-73C9



